

第7回（前回） 水道ビジョン（素案）審議に関する主なご意見と修正（案）

No	ページ	ページ概要	意見等の概要	対応方針	修正内容等
①	15	気候変動と災害	夏季の高温にポリエチレン管の漏水が多発することの根拠が依然として不足している。	メーカーの見解を提示	メーカーの見解に基づき、PE管の高温と漏水多発の因果関係を確認。
②	68	全市的な水運用と水道施設の統廃合計画	創設認可の時期と市島から春日への水運用の時期が同じであるが問題はないのか。	図表を修正	市島から春日への水運用に向けた整備開始時期をR8からR9年度に変更。
③	73	小規模配水池の廃止	小規模配水池を廃止することで、水を貯める機能がなくなる。安定供給の面で問題があるのではないのか。	文章を追記	加圧配水化によるメリット・デメリットを追記。
④	73	小規模配水池の廃止	配水池から加圧ポンプによる配水に変更することで、管路に圧力がかかるのではないのか。	市の見解	加圧ポンプは設定圧力を保持することが目的のため、水撃作用は生じない。