

第9回（前回） 水道ビジョン（素案）審議に関する主なご意見と修正（案）

No	ページ	ページ概要	意見等の概要	対応方針	修正内容等
①	80	水道施設・水道管の費用削減	図「○設備のダウンサイジング(浄水場の設備更新の例)」内の処理能力は時間あたりか日あたりか。	図表を修正	すべて日あたりのため、単位を「m3/日」に修正。
②	87	水道施設・水道管の耐震化の推進	図「○耐震管の布設」における写真及び名称は適切か。	文章及び写真を修正	管材名称を「GX形ダクタイル鋳鉄管」に修正。写真を適切なものに差替え。
③	92	内部連携による組織力の強化	外部研修など既に取り組んでいることは、そのことがわかるように表現した方が良いのではないか。	文章を修正	既に取り組んでいることがわかるよう、表現を修正。
④	97	目標有収率	目標有収率の設定が低く見えるが、目標設定として適切か。	図表を追加・修正	推計の有収率との対比により、低い目標設定ではないことを明示。